



CERTIFIKAT

Nr: 210-98-0691

SP ger härmed

PIPELIFE SVERIGE AB, ÖLSREMMA

rätt att märka följande produkter med ovanstående kontrollmärke

Kabelskyddsror av plast för kraftkabel


Provningsstandard: SPF Verksnorm 5200 med slagprovning enligt SS 424 14 37

Klass SRN, ringstyvhet 4 kPa	
PE	PVC
32/28	54/51
40/35	110/103,4
50/44	140/131,8
110/98	160/150,6
161/141	


Kontrollmärket bekräftar att produkten uppfyller kraven i SPs certifieringsregler SPKB. Det innebär att produkten är typgranskad av SP. Enligt avtal är tillverkningen underkastad fortlöpande egenkontroll utförd av leverantören och regelbundet verifierad av SP. Därutöver har SP rätt att kontrollera att märkta produkter ute på marknaden uppfyller kraven i SPKB.

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Göteborg 2000-08-23



Gunnar Bergström



Lars Erlandson

