

Izstrādājuma sertifikāts
ET-0243-19



Uzņēmums Inspecta Estonia OÜ ir izsniedzis šo izstrādājuma sertifikātu, lai apliecinātu, ka izstrādājumam

gofrētas dubultsienu kabeļu aizsargcaurules ieraktām pazemes instalācijām,
ko tirgū laiž uzņēmums

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, IGAUNIJA,
un kas ražotas ražotnē

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, IGAUNIJA,
ir šādas ekspluatācijas īpašības:

Nominālais ārējais diametrs dn (mm)	Izturība pret saspiešanu		Liekšanās	Izturība pret triecieniem (klase)
	(N)	(tips)		
50	450	450	Lokanas	N (normāla)
50	450	450	Nelokanas	
50	750	750	Nelokanas	
75	450	450	Lokanas	
75	450	450	Nelokanas	
75	750	750	Nelokanas	
110	450	450	Lokanas	
110	450	450	Nelokanas	
110	750	750	Nelokanas	
160	450	450	Lokanas	
160	450	450	Nelokanas	
160	750	750	Nelokanas	

Uzņēmumā darbojas izstrādājumu vadības sistēma, kas ieviesta saskaņā ar standarta **EN 61386-24:2010** prasībām.

Ražotājs testē ražotnē ņemtus paraugus saskaņā ar noteikto testēšanas plānu. Uzņēmums Inspecta Estonia OÜ ir veicis tipa testēšanu, sākotnējo ražotnes pārbaudi un ražotnes ražošanas kontroles pārbaudi un veic ražotnes ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu.

Šis sertifikāts ir izsniegts **18.06.2019.** un ir spēkā līdz **17.06.2024.**, kamēr netiek būtiski mainīti ražošanas apstākļi ražotnē vai pats ražošanas kontroles process. Sertifikāta derīgumu var pārbaudīt internetā, vietnē: www.kiwa.com/ee.

Germans Vimbs (*German Vimb*)

Atbilstības novērtēšanas daļas vadītājs

Izīmogs: **INSPECTA ESTONIA OÜ** * IGAUNIJAS REPUBLIKA, logo/ Ipersonīgais paraksts/

Tallinā, 18.06.2019.

CEOC INTERNATIONAL

Inspecta Estonia OÜ

Teaduspargi 8

12618 Tallinn

IGAUNIJA

Tālr.: +372 659 9470

estonia@kiwa.com

www.kiwa.com/ee

