

Izstrādājuma sertifikāts
ET-0242-19



Uzņēmums Inspecta Estonia OÜ ir izsniedzis šo izstrādājuma sertifikātu, lai apliecinātu, ka izstrādājumam

gludas virsmas PE kabeļu aizsardzības caurules ieraktām pazemes instalācijām,

ko tirgū laiž uzņēmums

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, IGAUNIJA,

un kas ražotas ražotnē

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harju maakond, IGAUNIJA,

ir šādas ekspluatācijas īpašības:

Nominālais ārējais diametrs dn (mm)	Izturība pret saspiešanu		Izturība pret triecieniem (klase)	Liekšanās
	(N)	(tips)		
50	750	750	N (normāla)	Nelokanas
75	1250			
90	1250			
110	1250			
125	1250			
160	1500			

Uzņēmumā darbojas izstrādājumu vadības sistēma, kas ieviesta saskaņā ar standarta **EN 61386-24:2010** prasībām.

Ražotājs testē ražotnē ņemtus paraugus saskaņā ar noteikto testēšanas plānu. Uzņēmums Inspecta Estonia OÜ ir veicis tipa testēšanu, sākotnējo ražotnes pārbaudi un ražotnes ražošanas kontroles pārbaudi un veic ražotnes ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts **23.04.2019.** un ir spēkā līdz **22.04.2024.**, kamēr netiek būtiski mainīti ražošanas apstākļi ražotnē vai pats ražošanas kontroles process. Sertifikāta derīgumu var pārbaudīt internetā, vietnē: www.kiwa.com/ee.

Tēnu Rosārs (*Tõnu Roosaar*)

Vadītājs

Tallinā, 14.05.2019.

Izīmogs: **INSPECTA ESTONIA OÜ * IGAUNIJAS REPUBLIKA, logo/ Ipersonīgais paraksts/**

CEOC INTERNATIONAL

Inspecta Estonia OÜ

Teaduspargi 8

12618 Tallinn

IGAUNIJA

Tālr.: +372 659 9470

estonia@kiwa.com

www.kiwa.com/ee

TULKOJUMS PAREIZS
SIA Nordtext, reģ.nr. 40003048275
Jana Uljana
Rīgā, 15.07.2019.



Veidlapa nr. VHE006-i 02.19