

Inspecta Estonia OÜ ir piešķīrusi izstrādājuma sertifikātu, kas apliecina, ka izstrādājums

PE gofrētas dubultsienu kabeļu aizsargcaurules ierakšanai zem zemes,

ko tirgū laiž

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306,

IGAUNIJA, un kas ražoti rūpnīcā

Pipelife Eesti AS

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306,

IGAUNIJA, atbilst šādam raksturojumam.

Nominālais ārējais diametrs, dn (mm)	Kompresijas pretestība (N), (kods)	Lokāmība
50	450	Lokāms
50	450	Nelokāms
50	750	Nelokāms
75	450	Lokāms
75	450	Nelokāms
75	750	Nelokāms
110	450	Lokāms
110	450	Nelokāms
110	750	Nelokāms
110	1250	Nelokāms
160	450	Lokāms
160	1250	Nelokāms

Izstrādājuma īpašības atbilst standarta **EN 61386-24:2010** prasībām, un ir ieviesta rūpnieciskās ražošanas kontrole.

Ražotājs pārbauda paraugus, kas rūpnīcā paņemti saskaņā ar noteikto pārbaudes plānu. *Inspecta Estonia OÜ* ir veikusi tipveida pārbaudes, sākotnējo rūpnīcas inspekciju un rūpnieciskās ražošanas kontroles inspekciju un veic pastāvīgu uzraudzību, novērtēšanu un rūpnieciskās ražošanas kontroles apstiprināšanu.

Šis sertifikāts izdots **18.06.2014.** un ir spēkā līdz **18.06.2019.**, ja vien būtiski nemainās ražošanas apstākļi rūpnīcā vai pati rūpnieciskās ražošanas kontrole. Par sertifikāta derīgumu var pārliecināties interneta adresē www.inspecta.com.

Tallinā, 12.09.2014. _____,

Tonu Rosārs
(*Tonu
Roosaar*)
vadītājs

Inspecta Estonia OÜ

Teaduspargi 8, 12618 Tallina, Igaunija
Tālr. +372 659 9470 Fakss +372 659
9479 estonia@inspecta.com

Grupas galvenā mītne: *Inspecta Group Oy*, Helsinki, Somija

Vorm nr VHE006-1-i 10.13