

Uzņēmums Inspecta Estonia OÜ ir piešķīris produkta sertifikātu, kas apliecina, ka produktam

## gludas PE kabeļu aizsargcaurules ierakšanai zem zemes,

ko tirgū laiž

### Pipelife Eesti AS,

Porguvalja tee 4, Lehmja kula, Rae vald, Harjumaa 75306, IGAUNIJA,

un kas ir ražots rūpnīcā

### Pipelife Eesti AS,

Porguvalja tee 4, Lehmja kula, Rae vald, Harjumaa 75306, IGAUNIJA,

ir tālāk norādītās īpašības.

Nominālais ārējais diametrs, dn (mm)	Kompresijas pretestība (N)	Triecienpretestība (kods)	Lokāmība
75	1250	750. tips	Nelokāms
110	1250		
125	1250		
160	1500		
315	2500		

Produkta īpašības atbilst standarta **EN 61386-24:2010** prasībām, un ir veikta ražošanas procesa kontrole.

Ražotājs pārbauda paraugus, kas rūpnīcā paņemti saskaņā ar noteikto pārbaudes plānu. Uzņēmums Inspecta Estonia OÜ ir veicis tipveida pārbaudes, sākotnējo rūpnīcas inspekciju un ražošanas procesa kontroli un veic pastāvīgu ražošanas procesa kontroles uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu.

Šis sertifikāts ir izsniegts 05.05.2014. un ir spēkā līdz 05.05.2019., ja vien būtiski nemainās ražošanas apstākļi rūpnīcā vai pati ražošanas procesa kontrole. Sertifikāta derīgumu var pārbaudīt tīmekļa vietnē [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com).

Tallinā, 14.11.2016.

Tīnu Rosārs (Tõnu Roosaar), vadītājs /apaļais zīmogs: INSPECTA ESTONIA OÜ/  
/paraksts/

TULKOJUMS PAREIZS

SIA "NORDTEXT", reģ. nr. 40003848275

Marina Nikolajeva

Rīgā, 2016.

Inspecta Estonia OÜ  
Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Igaunija  
Tālr.: +372 659 9470; fakss: +372 659 9479  
[estonia@inspecta.com](mailto:estonia@inspecta.com)

Grupās galvenais birojs: Inspecta Group Oy, Helsinki, Somija  
Veidlapas nr.: VHE006-1-I 10.13

TRUST & QUALITY [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com)

