

*Inspecta Estonia OÜ* ir piešķīrusi izstrādājuma sertifikātu, kas apliecina, ka izstrādājums

## **PP gofrētas dubultsienu kabeļu aizsargcaurules ierakšanai zem zemes,**

ko tirgū laiž

### ***Pipelife Eesti AS***

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306,

IGAUNIJA, un kas ražoti rūpnīcā

### ***Pipelife Eesti AS***

Põrguvälja tee 4, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306,

IGAUNIJA, atbilst šādam raksturojumam.

Nominālais ārējais diametrs, dn (mm)	Kompresijas pretestība (N), (kods)	Lokāmība
160	450	Nelokāms
160	750	Nelokāms

Izstrādājuma īpašības atbilst standarta **EN 61386-24:2010** prasībām, un ir veikta rūpnieciskās ražošanas kontrole.

Ražotājs pārbauda paraugus, kas rūpnīcā paņemti saskaņā ar noteikto pārbaudes plānu. *Inspecta Estonia OÜ* ir veikusi tipveida pārbaudes, sākotnējo rūpnīcas inspekciju un rūpnieciskās ražošanas kontroles inspekciju un veic pastāvīgu uzraudzību, novērtēšanu un rūpnieciskās ražošanas kontroles apstiprināšanu.

Šis sertifikāts izdots **18.06.2014.** un ir spēkā līdz **18.06.2019.**, ja vien būtiski nemainās ražošanas apstākļi rūpnīcā vai pati rūpnieciskās ražošanas kontrole. Par sertifikāta derīgumu var pārliicināties interneta adresē [www.inspecta.com](http://www.inspecta.com).

Tallinā, 18.06.2014.

Tonu Rosārs (*Tonu Roosaar*)  
vadītājs

*Inspecta Estonia OÜ*  
Teaduspargi 8, 12618 Tallina, Igaunija  
Tālr. +372 659 9470 Fakss +372 659 9479  
[estonia@inspecta.com](mailto:estonia@inspecta.com)

Grupās galvenā mītne: *Inspecta Group Oy*, Helsinki, Somija  
Vorm nr. VHE006-1-i 10.13



TULKOJUMS PAREIZS  
SIA „Nordtext”, reg. nr. 40003848275

Santa Färenhorste  
Rīgā, 25.06 2014.